

仕様書等に対する質問への回答

案件名称	令和6年度天王寺動物園各所外壁改修その他工事実施設計業務委託
------	--------------------------------

質問	回答
<p><b>仕様書</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・既存図のCADデータは貸与いただけますか。 また、CADデータが無い場合はPDF貼り付けの上、改修内容記入でも問題ないでしょうか。</li> <li>・工事発注の予定はいつ頃でしょうか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・既存図のCADデータがないため、PDFデータを貸与します。</li> <li>・改修図面作成について、お見込みの通りで問題ありません。</li> </ul> <p>工事発注時期は、令和7年度を予定しています。</p>
<p><b>仕様書 設計業務の内容及び範囲</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁調査は、手の届く範囲の打診と全面目視と解してよろしいですか。</li> <li>・アスベスト調査について、何検体程度の想定でしょうか。</li> <li>・アスベスト事前調査も含まれますか。</li> <li>・設備設計業務については建築工事に伴う改修内容のみと考えてよろしいでしょうか。</li> </ul>	<p>お見込みの通りです。</p> <p>アスベスト調査は、各施設2検体で想定しています。</p> <p>含みます。</p> <p>お見込みの通りです。</p>